JNKTI

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi

Studi Simulasi Aerodinamika Airfoil Dan Prediksi Performa Pilek Tetap Turbin Angin Pemas Tegak (Darrieus) terhadap Output Power untuk Aplikasi Kecepatan Angin Rendah
Babun Polianto¹, Ica Devi Sari², Rakhmat Sugatono Lubis³

Analisis Performansi Video Streaming Dengan Menggunakan Protokol RTSP Pada Jaringan IEEE 802.11a
Rahmat Rizki¹, Rizal Munadi², Syahrul³

Pengaruh Heatsink terhadap Kinerja Modul Surya
T. Muzni Syazwani D¹, Ica Devi Sari², dan Laila Hilmi Sari³

Penentuan Tingkat Penyebaran Ikan Berdasarkan Citra Suhu Permukaan Laut di Perairan Laut Kabupaten Aceh Jaya Menggunakan Satelit Aqua Modis
Nafisah¹, Rizal Munadi², Alimuddin³

Studi Pengaruh Hibridisasi Seleksi Roulette Wheel Dengan Tournament Selection Menggunakan Algoritma Berevolusi Pada TSP
Cai Iliu Setiawati¹, Taufiq Abdul Gani², Yemahk Anwar³

Audit Dan Optimasi Energi Listrik Pada Bangunan Kampus Menggunakan Metode Algoritma Genetika
Samudhin¹, Jariyah², Yemahk Anwar³

Aplikasi Histogram Discrete Cosine Transform (DCT) untuk Sistem Teras Kembali Citra Termal Berbasis Kuantum
Faridah¹, Khairul Munadi², Fitri Amia³

Penguji Algoritma Artificial Neural Network (ANN) untuk Prediksi Kecepatan Angin
Syahri¹, Samudhin²

Penerapan Information Retrieval Menggunakan Pemodelan Topik pada Deskripsi Portal Multimedia
Indra Gita Anugrah¹ dan Harunur-Rasid²

Analisa Steganografi Untuk Citra Berwarna (RGB) Menggunakan Metode Less Significant Bit (LSB)
Rachan Islamudina¹, Rethaq², dan Muztar Solichah³

SUSUNAN DEWAN REDAKSI
“JURNAL NASIONAL KOMPUTASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI (JNKTI)”

Penanggung Jawab

Muhammad Fadhli, S.Kom, M.Kom

Ketua Dewan Editor

Zulfan, ST, MT

Editor Pelaksana

Munawir, ST, MT

Baihaqi, ST, MT

Sekretaris

Yeni Yanti, ST, MT

Mitra Bestari

Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away, M.Sc

Dr. Taufiq A. Gani, S.Kom, M.Eng.Sc

Dr. Melinda, ST, M.Sc

Layout

Eka Novendra, ST

Penerbit

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Serambi Mekkah

Alamat Penerbit

Gedung H Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah

Jl. T. Imum Lueng Bata , Telp. (0651)26160 Batoh – Banda Aceh

SINOPSIS

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI) merupakan jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Serambi Mekkah yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah dalam bidang komputasi dan teknologi informasi. Jurnal ini terbit sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada Bulan April dan Oktober. Bidang-bidang fokus penelitian yang akan dipublikasi dalam jurnal ini antara lain :

- Bidang Rekayasa Perangkat Lunak
- Bidang Jaringan Komputer
- Bidang Multimedia dan Pengolahan Citra Digital
- Bidang Komputasi
- Multidisiplin ilmu lainnya yang relevan

DAFTAR ISI
JNKTI VOL.2 NO.1, APRIL 2019

Studi Simulasi Aerodinamika Airfoil dan Prediksi	1 - 8
Performa Picth Tetap Turbin Angin Poros Tegak (Darrieus) terhadap Output Power untuk Aplikasi Kecepatan Angin Rendah Wahyu Priyanto ¹ , Ira Devi Sara ² , Rakhmad Syafutra Lubis ³	
Analisis Performansi Video Streaming Dengan Menggunakan	9 - 12
Protokol RTSP Pada Jaringan IEEE 802.11n Rahmad Rizki ¹ , Rizal Munadi ² , Syahrial ²	
Pengaruh Heatsink Terhadap Kinerja Modul Surya	13 - 18
T. Mizan Sya'rani D. ^{1*} , Ira Devi Sara ² , dan Laina Hilma Sari ³	
Penentuan Tingkat Penyebaran Ikan Berdasarkan Citra	19 - 25
Suhu Permukaan Laut Di Perairan Laut Kabupaten Aceh Jaya Menggunakan Satelit Aqua Modis Naziran ¹ , Rizal Munadi ² , Muchlisin ²	
Studi Pengaruh Hibridisasi Seleksi Roulette Wheel Dengan	26 - 30
Tournament Selection Menggunakan Algoritma Berevolusi Pada TSP Cut lilis Setiawati ¹ , Taufiq Abdul Gani ² , Yuwaldi Away ²	
Audit Dan Optimasi Energi Listrik Pada Bangunan Kampus	31 - 37
Menggunakan Metode Algoritma Genetika Samsuddin ¹ , Suriadi ² , Yuwaldi Away ³	
Aplikasi Histogram Discrete Cosine Transform (DCT) Untuk	38 - 42
Sistem Temu Kembali Citra Termal Berbasis Konten Faridah ¹ , Khairul Munadi ² , Fitri Arnia ³	
Pengujian Algoritma Artificial Neural Network (ANN)	43 - 47
Untuk Prediksi Kecepatan Angin Syukri ¹ , Samsuddin ²	
Penerapan Information Retrieval Menggunakan Pemodelan	48 - 54
Topik Pada Deskripsi Portal Multimedia Indra Gita Anugrah ¹ dan Harunur Rosyid ²	
Analisa Steganografi untuk Citra Bewarna (RGB)	55 - 64
Menggunakan Metode Less Significant Bit (LSB) Raihan Islamadina ^{1*} , Baihaqi ² , dan Mauzar sulistriadi ³	

Audit Dan Optimasi Energi Listrik Pada Bangunan Kampus Menggunakan Metode Algoritma Genetika

Samsuddin¹, Suriadi², Yuwaldi Away³

^{1,2,3} Magister Teknik Elektro, Universitas Syiah Kuala

Program Studi Teknik Elektro dan Komputer

Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala

*Koresponden email: samsuddin@serambimekkah.ac.id

Abstrak - Pengelolaan dan pemanfaatan energi secara efisien dengan nilai yang rasional merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipertimbangkan tanpa mengurangi fungsi dasar pada bagian yang benar-benar diperlukan. Mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik, Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah sebagai lembaga pendidikan memandang perlu untuk mengambil langkah konkrit terhadap penerapan keputusan menteri tersebut. Merujuk pada data pembayaran rekening listrik per bulan dapat diketahui bahwa penggunaan energi listrik rata-rata sebesar 3.059 kWh/bulan, dengan biaya rata-rata sebesar Rp. 3.036.333 per bulan di tahun 2016. Berdasarkan data pembayaran yang ditampilkan dalam bentuk tagihan rekening diperlukan suatu kajian berupa audit terhadap energi yang digunakan, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah penghematan terhadap penggunaan energi listrik pada gedung tersebut. Langkah-langkah efisiensi yang dapat dilakukan seperti menggunakan optimalisasi penggunaan ruang dengan peralatan yang hemat energi, dan dari sisi sumber daya manusia dengan memberikan pedoman perilaku hemat energi. Hasil dari audit energi dapat dijadikan pedoman dalam rangka mendukung program efisiensi penggunaan energi listrik pada gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah. Tujuan utama penelitian melakukan audit dan analisis terkait nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) berdasarkan data historis tahunan. Kemudian berdasarkan IKE akan dikenali Peluang Hemat Energi (PHE) dengan mengkombinasikan alat sensor infrared dengan algoritma genetika (AG), lalu mengimplementasikan pada gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah dalam bentuk nilai IKE optimum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode algoritma genetika (AG) mendapatkan hasil penggunaan energi yang lebih optimal sebesar 45,65 % sesuai dengan IKE, dan juga memberikan Peluang Hemat Energi (PHE) dengan penerapan alat bantu sensor infrared.

Kata kunci : Algoritma Genetika, Intensitas Konsumsi Energi, Peluang Hemat Energi, Sensor Infrared

1. Pendahuluan

Pengelolaan dan pemanfaatan energi secara efisien dengan nilai yang rasional merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipertimbangkan tanpa mengurangi fungsi dasar pada bagian yang benar-benar diperlukan. Instruksi presiden Nomor 10 tahun 2005 dan peraturan presiden Nomor 5 tahun 2006 mengeluarkan ketentuan dalam bentuk peraturan mengenai konversi energi. Peraturan ini bertujuan untuk pengelolaan energi listrik secara efisien dan efektif di lingkungan lembaga pemerintahan maupun swasta. Berdasarkan instruksi presiden tersebut, selanjutnya dikeluarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 031 tahun 2005 yang mengatur tata cara pelaksanaan hemat energi yang mengatur secara lebih terinci pemakaian energi, seperti pengurangan waktu penggunaan Air Conditioner (AC). Di lingkungan lembaga pendidikan, peraturan ini dijadikan rujukan untuk mengawasi penggunaan energi seperti yang telah di gagas oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang telah dimulai dari tahun 1991 [1].

Mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik, Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah sebagai lembaga

pendidikan memandang perlu untuk mengambil langkah konkrit terhadap penerapan keputusan menteri tersebut. Permasalahan yang terjadi hingga saat ini adalah tidak tersedianya data konsumsi energi pada gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah yang menggambarkan tingkat penggunaan energi listrik. Merujuk pada data pembayaran rekening listrik per bulan dapat diketahui bahwa penggunaan energi listrik rata-rata sebesar 3.059 kWh/bulan, dengan biaya rata-rata sebesar Rp. 3.036.333 per bulan di tahun 2016. Berdasarkan data pembayaran yang ditampilkan dalam bentuk tagihan rekening diperlukan suatu kajian berupa audit terhadap energi yang digunakan, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah penghematan terhadap penggunaan energi listrik pada gedung tersebut [2].

Intensitas Konsumsi Energi Listrik (IKE) merupakan parameter yang dijadikan pedoman perlu tidaknya dilakukan audit terhadap penggunaan energi pada gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah. Langkah-langkah efisiensi yang dapat dilakukan seperti menggunakan optimalisasi penggunaan ruang dengan peralatan yang hemat energi, dan dari sisi sumber daya manusia dengan memberikan pedoman perilaku hemat energi. Hasil dari audit energi dapat dijadikan pedoman dalam

rangka mendukung program efisiensi penggunaan energi listrik pada gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah, dengan menggunakan descriptive research method yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi saat ini [3].

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit dan analisis terkait nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) berdasarkan data historis tahunan. Kemudian berdasarkan IKE akan dikenali Peluang Hemat Energi (PHE) dengan mengkombinasikan alat sensor infrared dengan algoritma genetika (AG), lalu mengimplementasikan pada gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah dalam bentuk nilai IKE optimum.

2. Tinjauan Pustaka

Manajemen energi merupakan program terencana yang bertujuan untuk mengurangi anggaran biaya pengeluaran energi pada suatu bangunan. Awal mula manajemen energi adalah dengan menyelaraskan strategi perusahaan dengan penerapan manajemen energi, dengan demikian seluruh karyawan akan dapat berkomitmen terhadap penghematan energi di suatu instansi atau perusahaan. Undang-undang Energi Nomor 30 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi menjabarkan konservasi energi adalah sebagai upaya sistematis, terencana dan terpadu guna melestarikan sumberdaya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya [4].

Konservasi energi tidak selalu diartikan sebagai penggunaan energi sekecil mungkin, namun juga merupakan pengaturan pengeluaran biaya untuk konsumsi energi serendah mungkin. Konservasi energi juga dapat di definisikan sebagai penggunaan energi, sumber energi atau sumber daya energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan dengan tidak menurunkan fungsi energi itu sendiri baik secara teknis maupun ekonomis. Efisiensi energi listrik dapat diterapkan secara bertingkat, mulai dari sistem pembangkitan, transmisi, sampai dengan pemanfaatan [5].

Penghematan biaya tagihan energi adalah hal yang sangat menarik bagi bisnis, industri maupun individu. Sebagian besar para pebisnis menghabiskan pendapatan mereka untuk membayar tagihan penggunaan energi, sehingga mereka termotivasi untuk mengawasi dan terus melakukan program pengontrolan pemakaian penggunaan energi. Beberapa kasus, program pengontrolan penggunaan energi menghasilkan pengurangan konsumsi energi dan pengurangan emisi serta polusi lingkungan. Audit energi merupakan suatu proses analisis atau penelitian terhadap penggunaan energi pada suatu tempat yang menggunakan energi. Proses audit

dimulai dari pengumpulan informasi aktivitas operasional fasilitas serta catatan tagihan utility dimasa lalu. Data ini kemudian dianalisa untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana fasilitas menggunakan energi, fasilitas yang menggunakan energi, dan peralatan konsumsi energi yang dapat menghemat pengeluaran biaya untuk pembayaran tagihan listrik serta membantu auditor mempelajari area-area apa saja yang harus diteliti untuk mengurangi pengeluaran energi [6].

Audit energi tidak terlepas dari standarisasi yang digunakan oleh negara dalam melakukan audit atau pengukuran. Standar yang digunakan dalam audit energi harus mengikuti aturan yang berlaku umum yang dipakai secara Internasional. Indonesia sendiri telah memiliki standar yang telah disesuaikan dengan keadaan iklim atau tekstur wilayah Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) [4].

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) merupakan pembagian antara nilai konsumsi energi terhadap satuan luas bangunan gedung. Istilah ini digunakan untuk mengetahui tingkat penggunaan energi pada suatu bangunan, yang merujuk pada penggunaan energi listrik. pengelolaan terhadap energi listrik dilakukan dengan segala cara yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola energi seefisien mungkin pada suatu bangunan tanpa mengurangi tingkat kenyamanan dan produktivitas. Peluang Hemat Energi (PHE) adalah cara yang mungkin dilakukan untuk mengurangi pemborosan energi.

Algoritma genetika merupakan suatu metode optimasi yang dapat digunakan untuk menentukan parameter kontrol optimal untuk suatu proses tertentu. Kelebihan algoritma genetika diantaranya dapat digunakan untuk variabel diskrit maupun kontinyu dengan jumlah yang besar. Hasil akhir berupa beberapa variabel optimum dalam jumlah jamak dan optimasi dilakukan menggunakan coding variabel berupa data numerik, data eksperimen atau fungsi analitik [7].

Terdapat tiga aspek penting pada penggunaan algoritma genetika, jika telah didefinisikan maka algoritma genetika akan bekerja dengan baik, walaupun tentu saja algoritma genetika bukanlah solusi terbaik untuk memecahkan segala masalah. Algoritma genetika dimulai dengan sekumpulan set status yang dipilih secara random disebut populasi. Algoritma ini melakukan kombinasi terhadap dua populasi induk, dan setiap status atau individual di representasikan sebagai sebuah string.

3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui tindakan atau aksi, tujuannya mengembangkan pendekatan atau keterampilan baru sehingga dapat diterapkan dan dikaji hasilnya secara langsung. Metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Metode penelitian

3.1. Tahapan Algoritma Genetika

Langkah – langkah yang dilakukan dalam algoritma berevolusi untuk pengoptimalan pemakaian energi listrik adalah sebagai berikut :

1. Inisialisasi Populasi
2. Evaluasi individu
3. Seleksi

4. Crossover

5. Mutasi

Flowchart proses optimasi pemakaian energi listrik dengan menggunakan Algoritma Genetika dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Flowchart Algoritma Genetika

- 1
2
3 **4. Hasil Dan Pembahasan**
4 **4.1. Evaluasi Konsumsi Energi**
5 Sebelum melakukan evaluasi intensitas energi
6 harian, bulanan dan tahunan pada Gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Propinsi Aceh, ada baiknya dibahas tentang konsumsi listrik secara riil berdasarkan pembayaran rekening listrik selama setahun (dari bulan September 2016 s.d Agustus 2017). Data dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pemakaian listrik

Tahun	Bulan	Pembayaran (per-bulan)	Pemakaian (per-bulan)	Pemakaian (per-bulan)	Pemakaian (per-hari)
2016	September	Rp. 2,533,990	2,551 kWh	2,551,000 Wh	85,033 Wh
2016	Oktober	Rp. 1,906,330	1,917 kWh	1,917,000 Wh	63,900 Wh
2016	November	Rp. 4,370,440	4,407 kWh	4,407,000 Wh	146,900 Wh
2016	Desember	Rp. 3,680,410	3,709 kWh	3,709,000 Wh	123,633 Wh
2017	Januari	Rp. 3,232,930	3,257 kWh	3,257,000 Wh	108,567 Wh
2017	Februari	Rp. 3,071,560	3,094 kWh	3,094,000 Wh	103,133 Wh
2017	Maret	Rp. 2,539,930	2,557 kWh	2,557,000 Wh	85,233 Wh
2017	April	Rp. 2,224,120	2,238 kWh	2,238,000 Wh	74,600 Wh
2017	Mei	Rp. 3,395,290	3,420 kWh	3,420,000 Wh	114,000 Wh
2017	Juni	Rp. 3,238,870	3,264 kWh	3,264,000 Wh	108,800 Wh
2017	Juli	Rp. 2,450,830	2,467 kWh	2,467,000 Wh	82,233 Wh
2017	Agustus	Rp. 3,791,290	3,821 kWh	3,821,000 Wh	127,367 Wh

Berdasarkan tabel 1, maka menjelaskan tentang dokumentasi yang menampilkan informasi konsumsi listrik berdasarkan laporan keuangan bulanan berdasarkan rekening tagihan listrik bulanan selama setahun.

4.2. Peluang Hemat Energi

Tahap awal telah dilakukannya pengambilan data hasil IKE tahunan yang diperoleh dari rekening pembayaran listrik bulanan hingga evaluasi (awal dan rinci), kemudian dikombinasikan dengan Algoritma Genetika (AG), sebelum diimplementasikan dengan menggunakan alat bantu

sensor infrared guna mengontrol konsumsi daya harian. Maka perlu dilakukan penghematan energi utamanya adalah pada bagian yang menggunakan energi paling besar (90%) dari kWh yang digunakan. Sumber tenaga yang dimaksud antara lain:

- Air Conditioning (AC); sebesar 52% penggunaan, sebanyak 17 unit.
- Personal Computer (PC); sebesar 25% penggunaan, sebanyak 51 unit.
- Kipas Angin; sebesar 13% penggunaan, sebanyak 50 unit.

Tabel 2 Rekapitan Konsumsi Energi Ruang AC

No	Ruangan	Luas m2	Daya (kW)	Rata-rata Jam/Hari	Energi (kWh)
1	Ruang Akademik	40	1,928	5,00	9,64
2	Ruang Dekan	30	1,045	2,00	2,09
3	Ruang Dosen	40	1,533	5,00	7,665
4	Ruang Lab-1	40	3,602	5,56	20,011
5	Ruang Lab-2	40	2,502	5,14	12,858
6	Ruang Lab-3	40	3,452	6,94	23,972
7	Ruang Lab-4	40	6,152	5,42	33,323
8	Ruang Pembantu Dekan	20	0,852	4,00	3,408
9	Ruang Prodi-1	30	0,957	5,00	4,785
10	Ruang Prodi-2	30	0,902	1,00	0,902
11	Ruang Server	4	1,85	7,00	12,95

12	Ruang Sidang	32	1,624	1,00	1,624
Total		386	26,399	53,06	133,228

Analisis Peluang hemat energi (PHE) berdasarkan survey dan evaluasi yang dilakukan, maka PHE dapat dilakukan pada sisi jumlah jam penggunaan peralatan sumber tenaga dan penerangan berdasarkan efisiensi jumlah jam pemakaian. Setelah dikalkulasi maka disimpulkan bahwa ruangan yang mengkonsumsi energi paling besar adalah ruangan yang menggunakan AC dan akan dijadikan data untuk menghitung nilai optimasi dengan menggunakan Algoritma Genetika (AG) dengan harapan akan menjadi lebih optimal penggunaan energi listrik setelah dilakukan optimasi.

Proses optimasi yang dilakukan khusus untuk ruangan yang menggunakan AC saja, dengan data seperti pada Tabel 2.

Penggunaan Algoritma Genetika (AG)

Tahapan proses selanjutnya adalah mengoptimalkan pemakaian energi listrik (kWh) dengan menggunakan metode Algoritma Genetika (AG), setelah mendapatkan hasil optimasi dengan menggunakan metode AG, maka hasil penerapannya akan menggunakan sensor infrared untuk mengontrol pemakaian daya.

Algoritma Genetika digunakan untuk memperoleh optimasi penggunaan daya listrik dengan penjadwalan pemakaian daya yaitu sesuai kondisi yang terjadi ketika kombinasi antara jadwal perkuliahan secara keseluruhan, serta ketersediaan fasilitas dan ruang yang cukup untuk seluruh mata kuliah yang ada.

Terdapat berbagai aspek yang berkaitan dalam penggunaan daya listrik jika dikaitkan dengan penggunaan ruangan, diantaranya :

- Pemakaian ruangan khusus bagi Pejabat FT (Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Prodi)
- Pemakaian ruangan khusus tenaga pengajar dan akademik (Dosen dan Administrasi)
- Pemakaian ruangan khusus kuliah teori dan praktek (Ruang kuliah dan laboratorium)
- Pemakaian ruangan khusus server dan bacaan.
- Hari atau waktu dimana ruangan tidak digunakan.

Data optimasi energi listrik menggunakan algoritma genetika, memiliki 2 gen yaitu daya dan jam penggunaan ruangan, untuk datanya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Variabel gen yang dimasukkan ke dalam Algoritma Genetika

No	Ruangan	Rata-rata Jam/Hari	Energi (kWh)
1	Ruang Akademik	5,00	9,64
2	Ruang Dekan	2,00	2,09
3	Ruang Dosen	5,00	7,67
4	Ruang Lab-1	5,56	20,01
5	Ruang Lab-2	5,14	12,86
6	Ruang Lab-3	6,94	23,97
7	Ruang Lab-4	5,42	33,32
8	Ruang Pembantu Dekan	4,00	3,41
9	Ruang Prodi-1	5,00	4,79
10	Ruang Prodi-2	1,00	0,90
11	Ruang Server	7,00	12,95
12	Ruang Sidang	1,00	1,62

Untuk mengoptimasi energi listrik dengan menggunakan algoritma genetika, maka langkah yang pertama di lakukan adalah inialisasi populasi. Inialisasi populasi awal merupakan proses penentuan variabel yang akan digunakan untuk dibangkitkan bilangan acak sejumlah kromosom yang akan digunakan untuk mencari solusi. Solusi / kromosom yang ditawarkan adalah 6 kromosom dengan gen masing-masing kromosom adalah 2.

Sedangkan dalam setiap gen memiliki 2 parameter nilai yaitu energi dan jam. Dimana parameter ini berguna untuk mengecek nilai fitness dari suatu kromosom.

4.3. Hasil optimasi

Setelah melakukan proses optimasi dengan menggunakan Algoritma Genetika, maka mendapatkan hasil seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Proses optimasi dengan menggunakan Algoritma Genetika

No	Ruang	Energi awal (kWh)	Eenergi Optimasi (kwh)	Luas (m2)	IKE Awal (kWh/ m ²)	IKE Optimasi (kWh/ m ²)	Persentase Hemat Energi (%)
1	Ruang Akademik	0,400	0,134	40	0,010	0,003	33,60
2	Ruang Dekan	0,364	0,184	30	0,012	0,006	50,65
3	Ruang Dosen	0,611	0,345	40	0,015	0,009	56,47
4	Ruang Lab-1	0,320	0,122	40	0,008	0,003	38,30
5	Ruang Lab-2	0,427	0,060	40	0,011	0,001	14,03
6	Ruang Lab-3	0,326	0,248	40	0,008	0,006	75,96
7	Ruang Lab-4	0,551	0,405	40	0,014	0,010	73,52
8	Ruang Pembantu Dekan	0,470	0,183	20	0,024	0,009	38,83
9	Ruang Prodi-1	0,414	0,029	30	0,014	0,001	7,04
10	Ruang Prodi-2	0,591	0,321	30	0,020	0,011	54,37
11	Ruang Server	0,364	0,249	4	0,091	0,062	68,39
12	Ruang Sidang	0,579	0,212	32	0,018	0,007	36,67
Rata-rata							45,65

Tabel 5. Energi yang sudah di optimalkan

No	Ruangan	Energi (kWh)/Hari	Energi (kWh)/Bulan	Persentase Hemat Energi (%)	Energi Optimum (kWh)/Hari	Energi Optimum (kWh)/Bulan
1	Ruang Akademik	9,64	231,36	33,60	6,40	153,62
2	Ruang Dekan	2,09	50,16	50,65	1,03	24,75
3	Ruang Dosen	7,67	183,96	56,47	3,34	80,08
4	Ruang Lab-1	20,01	480,27	38,30	12,35	296,31
5	Ruang Lab-2	12,86	308,58	14,03	11,05	265,28
6	Ruang Lab-3	23,97	575,33	75,96	5,76	138,30
7	Ruang Lab-4	33,32	799,76	73,52	8,82	211,74
8	Ruang Pembantu Dekan	3,41	81,79	38,83	2,08	50,03
9	Ruang Prodi-1	4,79	114,84	7,04	4,45	106,76
10	Ruang Prodi-2	0,90	21,65	54,37	0,41	9,88
11	Ruang Server	12,95	310,80	68,39	4,09	98,26
12	Ruang Sidang	1,62	38,98	36,67	1,03	24,68
Total		133,23	3197,48	547,84	60,82	1459,70
Rata-rata		11,10	266,46	45,65	5,07	121,64

Setelah dilakukan proses algoritma genetika (AG) maka didapat individu baru terbaik, kemudian total energi optimum yang diperoleh selanjutnya di substitusi ke dalam persamaan (2.1) untuk mendapatkan IKE optimal. Rata-rata persentase penghematan adalah sebesar 45,65 % mewakili untuk semua ruangan.

Penghematan energi yang ril dapat dihitung dari persentase hemat energi yang telah dihitung dengan

menggunakan metode algoritma genetika dan hasilnya seperti tabel 5.

Berdasarkan hasil energi yang sudah di optimalkan pada Tabel 5 dapat dijelaskan dalam bentuk grafik sesuai pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik hasil optimasi energi listrik

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi borosnya pemakaian energi adalah peralatan yang digunakan mengkonsumsi daya yang besar, menghidupkan peralatan listrik yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Setelah dilakukan optimalisasi dengan menggunakan metode algoritma genetika (AG) mendapatkan hasil penggunaan energi yang lebih optimal sebesar 45,65 % sesuai dengan IKE, dan juga memberikan Peluang Hemat Energi (PHE) dengan penerapan sensor infrared.

Daftar Pustaka

- [1]. Ida Bagus Putra Setanu M, Rukmi Sari Hartati, I Nyoman Satya Kumara, "Pengelolaan Energi Listrik pada Gedung Fakultas Kedokteran Universitas UDAYANA Kampus Sudirman Denpasar," Denpasar. Desember 2012.
- [2]. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, "Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik," Jakarta, 2012.
- [3]. Yadi Mulyadi, Anggi Rizki, Sumarto, "Analisis Audit Energi Untuk Pencapaian Efisiensi Penggunaan Energi di Gedung FPMIPA-JICA Universitas Pendidikan Indonesia," vol. 12, no. 1, pp. 81-88, Bandung, Maret 2013.
- [4]. SNI, "Prosedur Audit Energi Pada Bangunan Gedung," SNI 03-6196-2000, Jakarta, 2000.
- [5]. D. S. Pasisarha, "Evaluasi IKE Listrik Melalui Audit Awal Energi Listrik di Kampus Polines," pp. 1-7, Semarang, April 2010.
- [6]. B. Priyandono, "Analisis Konservasi Energi Listrik pada Rumah Tinggal Daya 2200VA dengan Beban Penerangan," pp. 1-10, Bandung, 2014
- [7]. Mahmudy, WF 2013, Algoritma Evolusi, Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, Malang.
- [8]. Munawir, TA, Gani, and Y, Away. "Implementasi Replacement Strategy Steady State Dan Generational Dalam Algoritma Berevolusi Untuk Penyelesaian Tsp." *Karya Ilmiah Teknik Elektro* 1, No. 1, 2016.

9 772620 834006

**Diterbitkan Oleh
Program Studi Teknik Informatika
Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh**